

01 PLANTA BAIXA SUPERIOR
ESCALA 1/50

| | |
|--|--|
| | A INTERLIGAÇÃO DE COMANDO E CONTROLE DEVERÁ SER FEITA COM CABOS BLINDADOS (SHIELD CABLES) POR TRANÇO SEM POLARIDADE, DE 0,75mm² - 1,25mm², QUE SEGUIRÃO EM PRINCÍPIO, ENCAMINHAMENTO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA. |
| | TUBULAÇÃO ELÉTRICA |
| | PONTO ELÉTRICO PARA ALIMENTAÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS E/OU UNIDADES EVAPORADORAS |
| | CAIXA DE PASSAGEM |
| | QUADRO DE FORÇA INDIVIDUAL PARA SALAS COMERCIAIS E USO COMUM |

OBSERVAÇÕES

- AS LINHAS DE SUÇÃO DEVERÃO TER ISOLAMENTO TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 18mm.
- AS LINHAS DE LÍQUIDO DEVERÃO TER ISOLAMENTO TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 9mm.
- TODOS OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, TAIS COMO: RASGOS EM PAREDES E LAJES, BASES, E CAIXILHOS DE MADEIRA, SERÃO POR CONTA DO CONSTRUTOR.
- AS TUBULAÇÕES DEVERÃO SER PRESSURIZADAS.
- PARA FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES CONDENSADORAS UC01 E UC02 DEVERÁ SER INSTALADO TRANSFORMADOR DE TENSÃO CONFORME PLANTA DE DETALHES

| | | | | |
|--|--|---|--------------|----------------|
| SITUAÇÃO | | ÁREAS | | m² |
| sem escala | | TERRENO ESCRITURA | | 5.500,00 |
| TERRENO REAL | | 5.550,10 | | |
| TOTAL CONSTRUÍDA EXISTENTE | | 1.331,10 | | |
| ÁREA CASA | | 1.164,50 | | |
| ÁREA EDICULA | | 154,00 | | |
| ÁREA CASA DE FORÇA | | 12,60 | | |
| ÁREA PAISAGISMO | | 2.851,09 | | |
| | | | | |
| RUA LEÔNIO DE CARVALHO | | Frederico Mascarenhas | | |
| CHIEFE DE GABINETE | | | | |
| PROPRIETÁRIO | | SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA | | |
| CNPJ: 01.332.051/0001-80 | | Endereço: Rua Mauá, 31 - Centro - São Paulo/SP | | |
| Fone: (11) 3239.8000 | | | | |
| | | GOVERNO DO ESTADO | | |
| SÃO PAULO | | Secretaria de Cultura e Economia Criativa | | |
| Grupo de Projetos e Acompanhamento de Obras | | | | |
| CASA DAS ROSAS - Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura | | Av. Paulista, Nº 37 - Bela Vista - São Paulo/SP | | |
| Arquitetura e Coordenação | | PROJETO EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO | | |
| DESENHO DA FRANCHA: | | PLANTA BAIXA PAVTO SUPERIOR | | FRANCHA: 04 08 |
| ENGENHEIROS: | | Newton Maranhão - RNP 0601891546 CREA-CE | | ETAPA: PE |
| DESENHO: | | Nº PROJETO: | DATA EDIÇÃO: | REVISÃO: |
| Romildo Gomes | | 014 | JUNHO / 2019 | 02 |