



01 PLANTA BAIXA MANSARDA  
ESCALA 1/50

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.
UE02-2	UE-UNIDADE EVAPORADORA Tipo/Referência: TIPO PISO APARENTE/FXLQ25MAVE Fabricante: DAIKIN OU SIMILAR Capacidade Resfriamento Máxima (KW Térmico): 2,8 Características elétricas: 110V/2Ø/60Hz 47W	01
UE04-1 UE01-2, UE03-2	UE-UNIDADE EVAPORADORA Tipo/Referência: TIPO PISO APARENTE/FXLQ40MAVE Fabricante: DAIKIN OU SIMILAR Capacidade Resfriamento Máxima (KW Térmico): 4,5 Características elétricas: 110V/2Ø/60Hz 84W	03
UE05-1 UE05-2	UE-UNIDADE EVAPORADORA Tipo/Referência: TIPO PISO APARENTE/FXLQ50MAVE Fabricante: DAIKIN OU SIMILAR Capacidade Resfriamento Máxima (KW Térmico): 5,6 Características elétricas: 110V/2Ø/60Hz 105W	02
UE03-1 UE04-2	UE-UNIDADE EVAPORADORA Tipo/Referência: TIPO PISO APARENTE/FXLQ63MAVE Fabricante: DAIKIN OU SIMILAR Capacidade Resfriamento Máxima (KW Térmico): 7,1 Características elétricas: 110V/2Ø/60Hz 108W	02
01	PONTO DE JIRENO EM TUBO PVC SOLDÁVEL	07

TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA EM TUBO DE COBRE ESPECÍFICO PARA USO DE AR CONDICIONADO.

A INTERLIGAÇÃO DE COMANDO E CONTROLE DEVERÁ SER FEITA COM CABOS BLINDADOS (SHIELD CABLES) PAR TRANÇADO SEM POLARIDADE, DE 0,75mm² - 1,25mm², QUE SEGUIRÃO EM PRINCÍPIO, ENCAMINHAMENTO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA.

TUBULAÇÃO ELÉTRICA

PONTO ELÉTRICO PARA ALIMENTAÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS E/OU UNIDADES EVAPORADORAS

CAIXA DE PASSAGEM

QUADRO DE FORÇA INDIVIDUAL PARA SALAS COMERCIAIS E USO COMUM

VALVULAS DANFOSS, MOD. GBC, DEVERÃO SER INSTALADAS TANTO NAS LINHAS DE SUÇÃO COMO NAS LINHAS DE LÍQUIDO PRÓXIMO AS UNIDADES EVAPORADORAS.

#### OBSERVAÇÕES

- AS LINHAS DE SUÇÃO DEVERÃO TER ISOLAMENTO TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15mm.
- AS LINHAS DE LÍQUIDO DEVERÃO TER ISOLAMENTO TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 9mm.
- TODOS OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, TAIS COMO: RASGOS EM PAREDES E LAJES, BASES, E CAIXILHOS DE MADEIRA, SERÃO POR CONTA DO CONSTRUTOR.
- AS TUBULAÇÕES DEVERÃO SER PRESSURIZADAS.

<b>SITUAÇÃO</b>		<b>ÁREAS</b>		<b>m2</b>
		TERRENO ESCRITURA	5.500,00	
		TERRENO REAL	5.550,10	
		TOTAL CONSTRUÍDA EXISTENTE	1.331,10	
		ÁREA CASA	1.164,50	
		ÁREA EDICULA	154,00	
		ÁREA CASA DE FORÇA	12,60	
ÁREA PAISAGISMO		2.851,09		
		Frederico Mascarenhas Chefe de Gabinete		
PROPRIETÁRIO SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA CNPJ: 01.532.051/0001-80 Endereço: Rua Mauá, 51 - Centro - São Paulo/SP Fone: (11) 3339.8000				
		GOVERNO DO ESTADO <b>SÃO PAULO</b>		
Secretaria de Cultura e Economia Criativa Grupo de Projetos e Acompanhamento de Obras				
<b>CASA DAS ROSAS - Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura</b> Av. Paulista, Nº 37 - Bela Vista - São Paulo/SP				
Arquitetura e Coordenação		PROJETO EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO		
		DESENHO DA PRANCHA:	PRANCHA:	
		PLANTA BAIXA PAVTO MANSARDA	05 08	
		ENGENHEIROS:	ETAPA:	
		Newton Maranhão - RNP 0601891546 CREA-CE	PE	
DESENHO:	INF. PROJETO:	DATA EDIÇÃO:	REVISÃO:	
Romildo Gomes	014	JUNHO / 2019	02	